



# 産業廃棄物・焼却施設の維持管理状況

## 燃焼ガスの温度及び排ガス中の一酸化炭素濃度

2018年4月

測定項目	燃焼ガス温度 (°C)		一酸化炭素濃度 (ppm)	
	二次燃焼室 800°C~	バグフィルター 入口	煙突内(地面から10m)	
4月1日(日)	休日			
4月2日(月)	点検			
4月3日(火)	845 ~ 983	161 ~ 172	1.60 ~ 40.00	
4月4日(水)	864 ~ 954	144 ~ 170	0.20 ~ 27.10	
4月5日(木)	809 ~ 986	157 ~ 170	0.90 ~ 25.00	
4月6日(金)	860 ~ 940	144 ~ 170	0.70 ~ 43.80	
4月7日(土)	839 ~ 995	166 ~ 178	1.20 ~ 25.40	
4月8日(日)	休日			
4月9日(月)	点検			
4月10日(火)	828 ~ 1008	161 ~ 180	1.80 ~ 58.50	
4月11日(水)	831 ~ 971	174 ~ 183	1.10 ~ 12.30	
4月12日(木)	835 ~ 1041	172 ~ 179	1.00 ~ 8.80	
4月13日(金)	922 ~ 1010	162 ~ 179	1.40 ~ 9.00	
4月14日(土)	899 ~ 1025	149 ~ 179	1.00 ~ 5.60	
4月15日(日)	休日			
4月16日(月)	点検			
4月17日(火)	886 ~ 1018	166 ~ 179	0.60 ~ 45.30	
4月18日(水)	896 ~ 1061	140 ~ 184	0.10 ~ 13.50	
4月19日(木)	872 ~ 1031	175 ~ 183	0.40 ~ 7.70	
4月20日(金)	940 ~ 1035	174 ~ 184	0.40 ~ 3.40	
4月21日(土)	977 ~ 1028	177 ~ 183	0.10 ~ 3.20	
4月22日(日)	休日			
4月23日(月)	点検			
4月24日(火)	881 ~ 1035	172 ~ 178	1.20 ~ 2.20	
4月25日(水)	903 ~ 1009	165 ~ 180	0.60 ~ 6.00	
4月26日(木)	914 ~ 999	158 ~ 179	0.40 ~ 4.90	
4月27日(金)	912 ~ 1012	170 ~ 181	0.60 ~ 80.00	
4月28日(土)	886 ~ 978	176 ~ 181	7.20 ~ 8.70	
4月29日(日)	休日			
4月30日(月)	点検			



# 産業廃棄物・焼却施設の維持管理状況

## 燃焼ガスの温度及び排ガス中の一酸化炭素濃度

2018年3月

測定項目	燃焼ガス温度 (°C)				一酸化炭素濃度 (ppm)	
	二次燃焼室 800°C~		バグフィルター 入口		煙突内(地面から10m)	
3月1日(木)	843	~ 935	151	~ 178	3.20	~ 50.50
3月2日(金)	889	~ 1022	169	~ 183	0.40	~ 69.10
3月3日(土)	点検					
3月4日(日)	休日					
3月5日(月)	869	~ 927	150	~ 170	1.90	~ 60.50
3月6日(火)	908	~ 1041	161	~ 184	0.20	~ 6.60
3月7日(水)	904	~ 1054	157	~ 184	0.50	~ 61.10
3月8日(木)	875	~ 1072	174	~ 183	0.40	~ 40.70
3月9日(金)	885	~ 1008	176	~ 182	0.20	~ 3.10
3月10日(土)	870	~ 923	168	~ 183	1.20	~ 46.70
3月11日(日)	休日					
3月12日(月)	点検					
3月13日(火)	861	~ 973	166	~ 181	0.40	~ 8.40
3月14日(水)	870	~ 1005	171	~ 184	0.40	~ 7.80
3月15日(木)	877	~ 1026	167	~ 184	0.20	~ 3.20
3月16日(金)	856	~ 1031	137	~ 202	0.50	~ 83.20
3月17日(土)	中止					
3月18日(日)	休日					
3月19日(月)	点検					
3月20日(火)	中止					
3月21日(水)	824	~ 1057	147	~ 176	0.50	~ 14.50
3月22日(木)	915	~ 1008	167	~ 181	0.60	~ 2.00
3月23日(金)	868	~ 1049	158	~ 180	0.60	~ 43.10
3月24日(土)	919	~ 1032	172	~ 183	0.50	~ 5.20
3月25日(日)	休日					
3月26日(月)	点検					
3月27日(火)	874	~ 1080	120	~ 179	0.30	~ 30.90
3月28日(水)	973	~ 1074	172	~ 182	0.30	~ 2.40
3月29日(木)	980	~ 1069	172	~ 181	0.50	~ 2.40
3月30日(金)	887	~ 1103	167	~ 180	0.30	~ 15.60
3月31日(土)	927	~ 1023	172	~ 182	0.30	~ 6.20



# 産業廃棄物・焼却施設の維持管理状況

## 燃焼ガスの温度及び排ガス中の一酸化炭素濃度

2018年2月

測定項目	燃焼ガス温度 (°C)			一酸化炭素濃度 (ppm)		
	二次燃焼室 800°C~	バグフィルター 入口		煙突内 (地面から10m)		
2月1日(木)	859 ~ 969	171 ~ 182		1.80 ~ 27.30		
2月2日(金)	862 ~ 971	169 ~ 185		2.40 ~ 20.20		
2月3日(土)	861 ~ 942	179 ~ 193		17.20 ~ 41.40		
2月4日(日)	休日					
2月5日(月)	点検					
2月6日(火)	858 ~ 1014	171 ~ 180		1.30 ~ 85.80		
2月7日(水)	869 ~ 989	168 ~ 183		1.30 ~ 66.50		
2月8日(木)	830 ~ 1008	140 ~ 184		0.70 ~ 97.50		
2月9日(金)	848 ~ 1006	162 ~ 184		0.60 ~ 50.10		
2月10日(土)	863 ~ 1010	172 ~ 180		1.50 ~ 30.00		
2月11日(日)	休日					
2月12日(月)	点検					
2月13日(火)	862 ~ 997	166 ~ 173		1.70 ~ 22.50		
2月14日(水)	833 ~ 997	135 ~ 180		8.30 ~ 42.90		
2月15日(木)	871 ~ 908	141 ~ 183		2.80 ~ 10.80		
2月16日(金)	848 ~ 920	147 ~ 181		1.90 ~ 88.90		
2月17日(土)	837 ~ 958	163 ~ 186		1.10 ~ 13.60		
2月18日(日)	休日					
2月19日(月)	点検					
2月20日(火)	923 ~ 978	169 ~ 179		0.80 ~ 4.60		
2月21日(水)	880 ~ 1009	140 ~ 181		0.70 ~ 32.10		
2月22日(木)	837 ~ 910	174 ~ 185		1.70 ~ 22.20		
2月23日(金)	831 ~ 1065	172 ~ 190		0.70 ~ 29.10		
2月24日(土)	902 ~ 1064	174 ~ 184		1.00 ~ 13.10		
2月25日(日)	休日					
2月26日(月)	点検					
2月27日(火)	中止					
2月28日(水)	867 ~ 923	152 ~ 179		2.10 ~ 31.50		



# 産業廃棄物・焼却施設の維持管理状況

## 燃焼ガスの温度及び排ガス中の一酸化炭素濃度

2018年1月

測定項目	燃焼ガス温度 (°C)		一酸化炭素濃度 (ppm)	
	二次燃焼室 800°C~	バグフィルター 入口	煙突内(地面から10m)	
1月1日(月)	休日			
1月2日(火)	休日			
1月3日(水)	休日			
1月4日(木)	休日			
1月5日(金)	点検			
1月6日(土)	中止			
1月7日(日)	休日			
1月8日(月)	中止			
1月9日(火)	820 ~ 1000	167 ~ 172	1.60 ~ 11.80	
1月10日(水)	833 ~ 993	164 ~ 181	0.90 ~ 23.00	
1月11日(木)	863 ~ 975	170 ~ 179	0.80 ~ 7.40	
1月12日(金)	867 ~ 988	170 ~ 179	1.00 ~ 7.60	
1月13日(土)	844 ~ 926	137 ~ 180	1.90 ~ 17.10	
1月14日(日)	休日			
1月15日(月)	点検			
1月16日(火)	835 ~ 1044	140 ~ 180	0.30 ~ 17.80	
1月17日(水)	861 ~ 995	159 ~ 181	0.70 ~ 6.70	
1月18日(木)	869 ~ 994	171 ~ 182	0.40 ~ 11.50	
1月19日(金)	884 ~ 1012	174 ~ 182	0.40 ~ 4.70	
1月20日(土)	885 ~ 956	155 ~ 182	0.40 ~ 4.50	
1月21日(日)	休日			
1月22日(月)	点検			
1月23日(火)	867 ~ 996	165 ~ 173	0.70 ~ 9.40	
1月24日(水)	913 ~ 1013	167 ~ 180	0.40 ~ 3.40	
1月25日(木)	908 ~ 986	156 ~ 181	0.30 ~ 5.10	
1月26日(金)	857 ~ 1064	170 ~ 183	0.10 ~ 15.00	
1月27日(土)	878 ~ 997	171 ~ 181	0.60 ~ 5.10	
1月28日(日)	休日			
1月29日(月)	点検			
1月30日(火)	845 ~ 939	104 ~ 173	0.50 ~ 43.90	
1月31日(水)	863 ~ 959	156 ~ 181	0.40 ~ 17.10	

大東衛生株式会社  
渡部 敏弘 (取締役 管理者)