



# 産業廃棄物・焼却施設の維持管理状況

## 燃焼ガスの温度及び排ガス中の一酸化炭素濃度

2018年1月

測定項目	燃焼ガス温度 (°C)		一酸化炭素濃度(ppm)	
	二次燃焼室 800°C~	バグフィルター 入口	煙突内(地面から10m)	
1月1日(月)	休日			
1月2日(火)	休日			
1月3日(水)	休日			
1月4日(木)	休日			
1月5日(金)	点検			
1月6日(土)	中止			
1月7日(日)	休日			
1月8日(月)	中止			
1月9日(火)	820 ~ 1000	167 ~ 172	1.60 ~ 11.80	
1月10日(水)	833 ~ 993	164 ~ 181	0.90 ~ 23.00	
1月11日(木)	863 ~ 975	170 ~ 179	0.80 ~ 7.40	
1月12日(金)	867 ~ 988	170 ~ 179	1.00 ~ 7.60	
1月13日(土)	844 ~ 926	137 ~ 180	1.90 ~ 17.10	
1月14日(日)	休日			
1月15日(月)	点検			
1月16日(火)	835 ~ 1044	140 ~ 180	0.30 ~ 17.80	
1月17日(水)	861 ~ 995	159 ~ 181	0.70 ~ 6.70	
1月18日(木)	869 ~ 994	171 ~ 182	0.40 ~ 11.50	
1月19日(金)	884 ~ 1012	174 ~ 182	0.40 ~ 4.70	
1月20日(土)	885 ~ 956	155 ~ 182	0.40 ~ 4.50	
1月21日(日)	休日			
1月22日(月)	点検			
1月23日(火)	867 ~ 996	165 ~ 173	0.70 ~ 9.40	
1月24日(水)	913 ~ 1013	167 ~ 180	0.40 ~ 3.40	
1月25日(木)	908 ~ 986	156 ~ 181	0.30 ~ 5.10	
1月26日(金)	857 ~ 1064	170 ~ 183	0.10 ~ 15.00	
1月27日(土)	878 ~ 997	171 ~ 181	0.60 ~ 5.10	
1月28日(日)	休日			
1月29日(月)	点検			
1月30日(火)	845 ~ 939	104 ~ 173	0.50 ~ 43.90	
1月31日(水)	863 ~ 959	156 ~ 181	0.40 ~ 17.10	

大東衛生株式会社  
渡部 敏弘 (取締役 管理者)