



# 産業廃棄物・焼却施設の維持管理状況

## 燃焼ガスの温度及び排ガス中の一酸化炭素濃度

2019年1月

測定項目	燃焼ガス温度 (°C)			一酸化炭素濃度 (ppm)		
	二次燃焼室 800°C~	バグフィルター 入口	煙突内(地面から10m)			
1月1日(火)	休日					
1月2日(水)	休日					
1月3日(木)	休日					
1月4日(金)	休日					
1月5日(土)	点検					
1月6日(日)	休日					
1月7日(月)	点検			~		~
1月8日(火)	874 ~ 1001	157 ~ 176		0.20 ~ 38.50		
1月9日(水)	896 ~ 1019	166 ~ 179		0.20 ~ 3.10		
1月10日(木)	892 ~ 975	130 ~ 181		0.20 ~ 22.50		
1月11日(金)	899 ~ 1035	139 ~ 180		0.20 ~ 4.10		
1月12日(土)	859 ~ 999	139 ~ 180		0.20 ~ 4.10		
1月13日(日)	休日					
1月14日(月)	点検			~		~
1月15日(火)	852 ~ 1043	120 ~ 171		0.70 ~ 10.90		
1月16日(水)	825 ~ 1036	118 ~ 179		0.10 ~ 29.30		
1月17日(木)	861 ~ 1008	131 ~ 183		0.30 ~ 31.10		
1月18日(金)	840 ~ 1014	126 ~ 180		0.30 ~ 27.20		
1月19日(土)	873 ~ 986	123 ~ 180		0.20 ~ 23.70		
1月20日(日)	休日					
1月21日(月)	点検			~		~
1月22日(火)	877 ~ 982	152 ~ 174		0.10 ~ 1.90		
1月23日(水)	886 ~ 997	89 ~ 178		0.20 ~ 28.50		
1月24日(木)	838 ~ 1029	94 ~ 179		0.10 ~ 5.00		
1月25日(金)	874 ~ 1029	172 ~ 181		0.30 ~ 9.10		
1月26日(土)	802 ~ 1034	126 ~ 183		0.10 ~ 21.20		
1月27日(日)	休日					
1月28日(月)	点検			~		~
1月29日(火)	863 ~ 1042	124 ~ 181		0.10 ~ 16.70		
1月30日(水)	883 ~ 1041	147 ~ 180		0.10 ~ 1.50		
1月31日(木)	874 ~ 1012	148 ~ 179		0.20 ~ 2.50		

大東衛生株式会社  
渡部 敏弘 (取締役 管理者)