

産業廃棄物・焼却施設の維持管理状況

燃焼ガスの温度及び排ガス中の一酸化炭素濃度

2021年1月

測定項目	燃焼ガス温度 (°C)		一酸化炭素濃度(ppm)	
	二次燃焼室 800°C~	バグフィルター 入口	煙突内(地面から10m)	
1月1日(金)	休日			
1月2日(土)	休日			
1月3日(日)	休日			
1月4日(月)	休日			
1月5日(火)	点検			
1月6日(水)	868 ~ 998	140 ~ 181	-1.5 ~ -0.6	
1月7日(木)	918 ~ 1020	175 ~ 181	-1.6 ~ -1.0	
1月8日(金)	901 ~ 988	162 ~ 183	-1.6 ~ -1.1	
1月9日(土)	904 ~ 995	165 ~ 181	-1.7 ~ -1.5	
1月10日(日)	休日			
1月11日(月)	点検			
1月12日(火)	862 ~ 1027	106 ~ 179	-0.7 ~ 1.1	
1月13日(水)	841 ~ 995	131 ~ 182	0.8 ~ 0.1	
1月14日(木)	905 ~ 1003	171 ~ 181	-0.6 ~ 0.0	
1月15日(金)	858 ~ 1016	95 ~ 183	-0.5 ~ -0.1	
1月16日(土)	858 ~ 1022	131 ~ 182	-0.6 ~ 0.3	
1月17日(日)	休日			
1月18日(月)	点検			
1月19日(火)	901 ~ 1021	119 ~ 179	-0.8 ~ 1.7	
1月20日(水)	866 ~ 962	98 ~ 190	-0.6 ~ 0.2	
1月21日(木)	880 ~ 1017	169 ~ 182	-0.5 ~ -0.1	
1月22日(金)	887 ~ 1009	116 ~ 191	-0.5 ~ -0.3	
1月23日(土)	876 ~ 1018	173 ~ 192	-0.5 ~ 0.8	
1月24日(日)	休日			
1月25日(月)	点検			
1月26日(火)	873 ~ 983	124 ~ 179	-1.0 ~ 1.0	
1月27日(水)	848 ~ 991	106 ~ 182	-1.0 ~ 0.3	
1月28日(木)	869 ~ 944	175 ~ 184	-1.0 ~ -0.5	
1月29日(金)	861 ~ 969	175 ~ 182	-1.2 ~ -0.4	
1月30日(土)	874 ~ 1005	175 ~ 184	-1.2 ~ -0.1	
1月31日(日)	休日			

大東衛生株式会社
渡部 敏弘 (取締役 管理者)

産業廃棄物・焼却施設の維持管理状況

燃焼ガスの温度及び排ガス中の一酸化炭素濃度

2021年2月

測定項目	燃焼ガス温度 (°C)			一酸化炭素濃度 (ppm)		
	二次燃焼室 800°C~	バグフィルター 入口	煙突内 (地面から10m)			
2月1日(月)	点検					
2月2日(火)	884 ~ 1017	113 ~ 181	-1.1 ~ 1.8			
2月3日(水)	866 ~ 981	141 ~ 182	-1.1 ~ -0.4			
2月4日(木)	906 ~ 1012	172 ~ 184	-1.1 ~ 0.2			
2月5日(金)	843 ~ 1000	125 ~ 185	-1.0 ~ 1.6			
2月6日(土)	894 ~ 1047	174 ~ 182	-0.9 ~ 1.1			
2月7日(日)	休日					
2月8日(月)	点検					
2月9日(火)	908 ~ 1038	164 ~ 181	-1.1 ~ 3.3			
2月10日(水)	816 ~ 988	172 ~ 188	-1.0 ~ -0.5			
2月11日(木)	882 ~ 1040	169 ~ 182	-0.7 ~ -0.2			
2月12日(金)	883 ~ 1050	174 ~ 183	-0.6 ~ -0.3			
2月13日(土)	872 ~ 1027	173 ~ 181	-0.8 ~ 0.2			
2月14日(日)	860 ~ 193	126 ~ 179	-1.0 ~ 2.4			
2月15日(月)	点検					
2月16日(火)	860 ~ 993	126 ~ 179	-1.0 ~ 2.4			
2月17日(水)	939 ~ 1019	101 ~ 177	-1.0 ~ -0.7			
2月18日(木)	891 ~ 1013	98 ~ 182	-1.0 ~ -0.6			
2月19日(金)	884 ~ 973	116 ~ 180	-1.0 ~ -0.6			
2月20日(土)	877 ~ 979	172 ~ 181	-0.7 ~ -0.5			
2月21日(日)	休日					
2月22日(月)	点検					
2月23日(火)	883 ~ 992	126 ~ 180	-0.80 ~ -0.6			
2月24日(水)	862 ~ 972	165 ~ 180	-0.80 ~ -0.5			
2月25日(木)	863 ~ 998	78 ~ 179	-0.80 ~ -0.1			
2月26日(金)	860 ~ 976	128 ~ 182	-0.80 ~ -0.4			
2月27日(土)	805 ~ 952	115 ~ 180	-0.80 ~ -0.6			
2月28日(日)	休日					

産業廃棄物・焼却施設の維持管理状況

燃焼ガスの温度及び排ガス中の一酸化炭素濃度

2021年3月

測定項目	燃焼ガス温度 (°C)		一酸化炭素濃度 (ppm)	
	二次燃焼室 800°C~	バグフィルター 入口	煙突内(地面から10m)	
3月1日(月)	点検			
3月2日(火)	870 ~ 1031	55 ~ 180	-1.0 ~ 0.00	
3月3日(水)	操業停止			
3月4日(木)	846 ~ 949	165 ~ 168	-0.4 ~ 1.60	
3月5日(金)	934 ~ 1005	168 ~ 184	-0.9 ~ -0.3	
3月6日(土)	845 ~ 986	166 ~ 187	-0.8 ~ -0.4	
3月7日(日)	休日			
3月8日(月)	点検			
3月9日(火)	875 ~ 1013	131 ~ 180	-0.7 ~ 17.00	
3月10日(水)	884 ~ 1011	128 ~ 186	-0.6 ~ -0.1	
3月11日(木)	892 ~ 1049	51 ~ 182	-0.5 ~ 1.30	
3月12日(金)	915 ~ 1020	41 ~ 188	-0.6 ~ -0.3	
3月13日(土)	876 ~ 1013	172 ~ 185	-0.8 ~ 0.50	
3月14日(日)	休日			
3月15日(月)	点検			
3月16日(火)	851 ~ 993	154 ~ 179	-0.4 ~ 3.50	
3月17日(水)	操業停止			
3月18日(木)	操業停止			
3月19日(金)	操業停止			
3月20日(土)	操業停止			
3月21日(日)	休日			
3月22日(月)	点検			
3月23日(火)	操業停止			
3月24日(水)	837 ~ 870	173 ~ 180	-0.4 ~ 1.00	
3月25日(木)	870 ~ 891	168 ~ 178	-0.3 ~ 0.60	
3月26日(金)	857 ~ 883	170 ~ 179	-0.3 ~ 0.70	
3月27日(土)	点検			
3月28日(日)	879 ~ 976	140 ~ 173	-0.3 ~ -1.7	
3月29日(月)	889 ~ 1013	164 ~ 179	-0.2 ~ 1.50	
3月30日(火)	913 ~ 1021	170 ~ 180	-0.1 ~ 0.90	
3月31日(水)	803 ~ 1009	91 ~ 179	-0.1 ~ 0.20	

産業廃棄物・焼却施設の維持管理状況

燃焼ガスの温度及び排ガス中の一酸化炭素濃度

2021年4月

測定項目	燃焼ガス温度 (°C)		一酸化炭素濃度(ppm)	
	二次燃焼室 800°C~	バグフィルター 入口	煙突内(地面から10m)	
4月1日(木)	885 ~ 1006	117 ~ 183	-0.1 ~ 0.2	
4月2日(金)	867 ~ 1041	101 ~ 180	-0.1 ~ 2.2	
4月3日(土)	869 ~ 1041	134 ~ 182	-0.3 ~ 3.3	
4月4日(日)	休日			
4月5日(月)	点検			
4月6日(火)	882 ~ 1000	128 ~ 179	-0.5 ~ 6.8	
4月7日(水)	902 ~ 1009	172 ~ 179	-0.5 ~ -0.2	
4月8日(木)	914 ~ 1016	172 ~ 182	-0.4 ~ -0.1	
4月9日(金)	947 ~ 1000	174 ~ 184	-0.4 ~ -0.1	
4月10日(土)	880 ~ 998	174 ~ 180	-0.4 ~ 0.1	
4月11日(日)	休日			
4月12日(月)	点検			
4月13日(火)	870 ~ 998	52 ~ 182	-0.4 ~ 2.8	
4月14日(水)	888 ~ 995	81 ~ 182	-0.6 ~ 0.0	
4月15日(木)	880 ~ 995	134 ~ 181	-0.5 ~ 1.0	
4月16日(金)	896 ~ 1003	144 ~ 183	-0.3 ~ 0.2	
4月17日(土)	880 ~ 1015	132 ~ 181	-0.4 ~ 0.9	
4月18日(日)	休日			
4月19日(月)	点検			
4月20日(火)	892 ~ 1009	31 ~ 181	-0.3 ~ 1.4	
4月21日(水)	831 ~ 1029	96 ~ 181	-0.1 ~ 0.8	
4月22日(木)	853 ~ 1004	110 ~ 182	-0.1 ~ 0.5	
4月23日(金)	845 ~ 1021	101 ~ 182	-0.5 ~ 0.0	
4月24日(土)	882 ~ 998	135 ~ 182	-0.3 ~ 0.2	
4月25日(日)	休日			
4月26日(月)	828 ~ 1001	99 ~ 178	-0.4 ~ 2.6	
4月27日(火)	880 ~ 1021	119 ~ 182	-0.4 ~ 1.2	
4月28日(水)	878 ~ 976	132 ~ 183	-0.4 ~ 5.6	
4月29日(木)	煙突工事			
4月30日(金)	煙突工事			