

産業廃棄物・焼却施設の維持管理状況

燃焼ガスの温度及び排ガス中の一酸化炭素濃度

2023年1月

測定項目	燃焼ガス温度 (°C)		一酸化炭素濃度 (ppm)	
	二次燃焼室 800°C~	バグフィルター 入口	煙突内(地面から10m)	
1月1日(日)	休日			
1月2日(月)	休日			
1月3日(火)	休日			
1月4日(水)	休日			
1月5日(木)	点検			
1月6日(金)	882 ~ 1045	114 ~ 175	0.5 ~ 0.6	
1月7日(土)	896 ~ 1022	166 ~ 180	0.5 ~ 0.6	
1月8日(日)	休日			
1月9日(月)	901 ~ 1008	170 ~ 184	0.5 ~ 0.6	
1月10日(火)	843 ~ 967	156 ~ 180	0.5 ~ 0.6	
1月11日(水)	872 ~ 947	177 ~ 182	0.5 ~ 0.6	
1月12日(木)	882 ~ 953	165 ~ 186	0.5 ~ 0.6	
1月13日(金)	877 ~ 954	134 ~ 176	0.5 ~ 0.6	
1月14日(土)	870 ~ 922	148 ~ 178	0.4 ~ 0.6	
1月15日(日)	休日			
1月16日(月)	点検			
1月17日(火)	869 ~ 961	163 ~ 174	0.4 ~ 0.6	
1月18日(水)	871 ~ 925	167 ~ 178	0.5 ~ 0.6	
1月19日(木)	884 ~ 950	122 ~ 179	0.4 ~ 0.6	
1月20日(金)	887 ~ 968	144 ~ 180	0.4 ~ 0.7	
1月21日(土)	875 ~ 959	100 ~ 178	0.5 ~ 0.6	
1月22日(日)	休日			
1月23日(月)	点検			
1月24日(火)	中止			
1月25日(水)	891 ~ 973	155 ~ 174	0.5 ~ 0.6	
1月26日(木)	877 ~ 985	166 ~ 180	0.5 ~ 0.6	
1月27日(金)	909 ~ 952	166 ~ 180	0.5 ~ 0.6	
1月28日(土)	894 ~ 956	169 ~ 178	0.5 ~ 0.5	
1月29日(日)	休日			
1月30日(月)	点検			
1月31日(火)	中止			

大東衛生株式会社
渡部 敏弘 (取締役 管理者)

産業廃棄物・焼却施設の維持管理状況

燃焼ガスの温度及び排ガス中の一酸化炭素濃度

2023年2月

測定項目	燃焼ガス温度 (°C)		一酸化炭素濃度 (ppm)	
	二次燃焼室 800°C~	バグフィルター 入口	煙突内(地面から10m)	
2月1日(水)	中止			
2月2日(木)	868 ~ 994	149 ~ 170	0.5 ~ 0.6	
2月3日(金)	884 ~ 983	165 ~ 185	0.5 ~ 0.6	
2月4日(土)	888 ~ 967	170 ~ 183	0.5 ~ 0.6	
2月5日(日)	休日			
2月6日(月)	点検			
2月7日(火)	875 ~ 986	137 ~ 179	0.3 ~ 0.6	
2月8日(水)	875 ~ 975	171 ~ 185	0.4 ~ 0.6	
2月9日(木)	846 ~ 952	122 ~ 180	0.4 ~ 0.6	
2月10日(金)	881 ~ 994	168 ~ 180	0.5 ~ 0.7	
2月11日(土)	887 ~ 997	125 ~ 181	0.4 ~ 0.6	
2月12日(日)	休日			
2月13日(月)	点検			
2月14日(火)	902 ~ 1016	162 ~ 175	0.5 ~ 0.6	
2月15日(水)	863 ~ 987	132 ~ 181	0.5 ~ 0.6	
2月16日(木)	873 ~ 984	150 ~ 180	0.5 ~ 0.6	
2月17日(金)	873 ~ 980	169 ~ 184	0.4 ~ 0.6	
2月18日(土)	886 ~ 969	173 ~ 181	0.4 ~ 0.5	
2月19日(日)	休日			
2月20日(月)	点検			
2月21日(火)	886 ~ 957	84 ~ 169	0.4 ~ 0.6	
2月22日(水)	912 ~ 983	167 ~ 177	0.4 ~ 0.5	
2月23日(木)	860 ~ 963	165 ~ 181	0.4 ~ 0.6	
2月24日(金)	866 ~ 952	173 ~ 181	0.4 ~ 0.6	
2月25日(土)	886 ~ 985	129 ~ 176	0.4 ~ 0.6	
2月26日(日)	882 ~ 955	176 ~ 180	0.5 ~ 0.5	
2月27日(月)	操業停止			
2月28日(火)	操業停止			

産業廃棄物・焼却施設の維持管理状況

燃焼ガスの温度及び排ガス中の一酸化炭素濃度

2023年3月

測定項目	燃焼ガス温度 (°C)			一酸化炭素濃度(ppm)		
	二次燃焼室 800°C~	バグフィルター 入口		煙突内(地面から10m)		
3月1日(水)	操業停止					
3月2日(木)	操業停止					
3月3日(金)	操業停止					
3月4日(土)	操業停止					
3月5日(日)	863 ~ 932	141 ~ 175	0.5 ~ 0.5			
3月6日(月)	870 ~ 929	170 ~ 182	0.4 ~ 0.6			
3月7日(火)	861 ~ 930	172 ~ 183	0.4 ~ 0.5			
3月8日(水)	859 ~ 939	167 ~ 179	0.5 ~ 0.5			
3月9日(木)	868 ~ 977	161 ~ 177	0.3 ~ 0.6			
3月10日(金)	871 ~ 963	166 ~ 181	0.4 ~ 0.6			
3月11日(土)	872 ~ 957	156 ~ 180	0.4 ~ 0.5			
3月12日(日)	休日					
3月13日(月)	点検					
3月14日(火)	855 ~ 960	155 ~ 175	0.4 ~ 0.5			
3月15日(水)	898 ~ 962	147 ~ 180	0.5 ~ 0.6			
3月16日(木)	876 ~ 1007	167 ~ 181	0.4 ~ 0.6			
3月17日(金)	866 ~ 948	150 ~ 186	0.4 ~ 1.2			
3月18日(土)	878 ~ 939	176 ~ 185	0.4 ~ 0.6			
3月19日(日)	休日					
3月20日(月)	点検					
3月21日(火)	874 ~ 945	165 ~ 180	0.5 ~ 0.8			
3月22日(水)	869 ~ 939	167 ~ 180	0.5 ~ 0.7			
3月23日(木)	867 ~ 927	172 ~ 180	0.5 ~ 0.6			
3月24日(金)	864 ~ 983	173 ~ 183	0.5 ~ 0.6			
3月25日(土)	869 ~ 992	175 ~ 180	0.4 ~ 0.5			
3月26日(日)	休日					
3月27日(月)	点検					
3月28日(火)	873 ~ 947	160 ~ 180	0.4 ~ 0.5			
3月29日(水)	865 ~ 923	168 ~ 180	0.4 ~ 0.5			
3月30日(木)	873 ~ 912	174 ~ 185	0.4 ~ 0.6			
3月31日(金)	871 ~ 967	163 ~ 181	0.4 ~ 0.5			

大東衛生株式会社
渡部 敏弘 (取締役 管理者)

産業廃棄物・焼却施設の維持管理状況

燃焼ガスの温度及び排ガス中の一酸化炭素濃度

2023年4月

測定項目	燃焼ガス温度 (°C)		一酸化炭素濃度(ppm)	
	二次燃焼室 800°C～	バグフィルター 入口	煙突内(地面から10m)	
4月1日(土)	操業停止			
4月2日(日)	休日			
4月3日(月)	点検			
4月4日(火)	860 ～ 973	162 ～ 174	0.5 ～ 0.6	
4月5日(水)	963 ～ 1000	168 ～ 180	0.4 ～ 0.6	
4月6日(木)	882 ～ 975	174 ～ 184	0.5 ～ 0.8	
4月7日(金)	896 ～ 999	173 ～ 182	0.5 ～ 0.7	
4月8日(土)	866 ～ 999	167 ～ 185	0.4 ～ 0.5	
4月9日(日)	休日			
4月10日(月)	点検			
4月11日(火)	操業停止			
4月12日(水)	878 ～ 947	166 ～ 177	0.4 ～ 0.6	
4月13日(木)	880 ～ 935	167 ～ 180	0.4 ～ 0.5	
4月14日(金)	870 ～ 938	153 ～ 184	0.3 ～ 0.6	
4月15日(土)	862 ～ 952	168 ～ 180	0.5 ～ 0.7	
4月16日(日)	休日			
4月17日(月)	点検			
4月18日(火)	867 ～ 976	147 ～ 178	0.4 ～ 0.6	
4月19日(水)	854 ～ 932	166 ～ 179	0.5 ～ 0.7	
4月20日(木)	867 ～ 999	169 ～ 180	0.5 ～ 0.6	
4月21日(金)	853 ～ 982	167 ～ 180	0.3 ～ 0.6	
4月22日(土)	875 ～ 984	167 ～ 184	0.3 ～ 0.5	
4月23日(日)	休日			
4月24日(月)	点検			
4月25日(火)	焼却炉工事			
4月26日(水)	焼却炉工事			
4月27日(木)	焼却炉工事			
4月28日(金)	焼却炉工事			
4月29日(土)	焼却炉工事			
4月30日(日)	休日			

大東衛生株式会社
渡部 敏弘 (取締役 管理者)

産業廃棄物・焼却施設の維持管理状況

燃焼ガスの温度及び排ガス中の一酸化炭素濃度

2023年5月

測定項目	燃焼ガス温度 (°C)		一酸化炭素濃度 (ppm)	
	二次燃焼室 800°C~	バグフィルター 入口	煙突内(地面から10m)	
5月1日(月)	焼却炉工事			
5月2日(火)	焼却炉工事			
5月3日(水)	焼却炉工事			
5月4日(木)	焼却炉工事			
5月5日(金)	焼却炉工事			
5月6日(土)	操業停止			
5月7日(日)	休日			
5月8日(月)	点検			
5月9日(火)	863 ~ 924	169 ~ 178	0.60 ~ 0.70	
5月10日(水)	864 ~ 953	167 ~ 182	0.50 ~ 0.80	
5月11日(木)	863 ~ 916	173 ~ 181	0.10 ~ 0.50	
5月12日(金)	868 ~ 919	172 ~ 182	0.20 ~ 0.60	
5月13日(土)	868 ~ 905	168 ~ 182	0.50 ~ 0.60	
5月14日(日)	休日			
5月15日(月)	点検			
5月16日(火)	860 ~ 907	161 ~ 175	0.40 ~ 0.70	
5月17日(水)	870 ~ 955	169 ~ 179	0.40 ~ 0.70	
5月18日(木)	918 ~ 1003	175 ~ 181	0.60 ~ 0.70	
5月19日(金)	899 ~ 976	175 ~ 183	0.60 ~ 0.70	
5月20日(土)	888 ~ 971	169 ~ 183	0.50 ~ 0.70	
5月21日(日)	休日			
5月22日(月)	点検			
5月23日(火)	862 ~ 988	143 ~ 177	0.50 ~ 0.60	
5月24日(水)	866 ~ 982	148 ~ 188	0.40 ~ 0.60	
5月25日(木)	868 ~ 942	170 ~ 181	0.40 ~ 0.80	
5月26日(金)	873 ~ 959	152 ~ 181	0.30 ~ 0.70	
5月27日(土)	868 ~ 994	158 ~ 182	0.60 ~ 0.70	
5月28日(日)	休日			
5月29日(月)	点検			
5月30日(火)	870 ~ 914	164 ~ 177	0.60 ~ 0.70	
5月31日(水)	868 ~ 884	168 ~ 182	0.50 ~ 0.70	

大東衛生株式会社
渡部 敏弘 (取締役 管理者)

産業廃棄物・焼却施設の維持管理状況

燃焼ガスの温度及び排ガス中の一酸化炭素濃度

2023年6月

測定項目	燃焼ガス温度 (°C)		一酸化炭素濃度 (ppm)	
	二次燃焼室 800°C~	バグフィルター 入口	煙突内(地面から10m)	
6月1日(木)	866 ~ 943	171 ~ 183	0.60 ~ 0.70	
6月2日(金)	866 ~ 936	167 ~ 180	0.70 ~ 0.80	
6月3日(土)	873 ~ 978	169 ~ 181	0.10 ~ 0.60	
6月4日(日)	休日			
6月5日(月)	点検			
6月6日(火)	854 ~ 971	146 ~ 174	0.50 ~ 0.70	
6月7日(水)	867 ~ 961	169 ~ 181	0.10 ~ 0.70	
6月8日(木)	865 ~ 943	174 ~ 180	0.20 ~ 0.70	
6月9日(金)	865 ~ 936	158 ~ 182	0.60 ~ 0.70	
6月10日(土)	867 ~ 893	173 ~ 181	0.60 ~ 0.80	
6月11日(日)	休日			
6月12日(月)	点検			
6月13日(火)	851 ~ 894	163 ~ 179	0.80 ~ 23.10	
6月14日(水)	527 ~ 911	111 ~ 180	15.40 ~ 23.70	
6月15日(木)	864 ~ 926	169 ~ 180	19.40 ~ 23.80	
6月16日(金)	861 ~ 940	167 ~ 181	22.90 ~ 23.50	
6月17日(土)	621 ~ 909	117 ~ 182	18.60 ~ 23.40	
6月18日(日)	休日			
6月19日(月)	点検			
6月20日(火)	863 ~ 960	154 ~ 178	0.50 ~ 0.80	
6月21日(水)	867 ~ 1046	169 ~ 179	0.60 ~ 0.80	
6月22日(木)	868 ~ 987	156 ~ 179	0.70 ~ 0.80	
6月23日(金)	880 ~ 1004	174 ~ 183	0.70 ~ 0.80	
6月24日(土)	870 ~ 962	172 ~ 184	0.70 ~ 0.80	
6月25日(日)	休日			
6月26日(月)	点検			
6月27日(火)	863 ~ 929	163 ~ 176	0.70 ~ 0.90	
6月28日(水)	642 ~ 969	120 ~ 181	0.70 ~ 0.90	
6月29日(木)	865 ~ 966	131 ~ 180	0.80 ~ 0.90	
6月30日(金)	862 ~ 950	169 ~ 181	1.00 ~ 0.90	