



# 産業廃棄物・焼却施設の維持管理状況

## 燃焼ガスの温度及び排ガス中の一酸化炭素濃度

2023年1月

測定項目	燃焼ガス温度 (°C)		一酸化炭素濃度 (ppm)	
	二次燃焼室 800°C~	バグフィルター 入口	煙突内(地面から10m)	
1月1日(日)	休日			
1月2日(月)	休日			
1月3日(火)	休日			
1月4日(水)	休日			
1月5日(木)	点検			
1月6日(金)	882 ~ 1045	114 ~ 175	0.5 ~ 0.6	
1月7日(土)	896 ~ 1022	166 ~ 180	0.5 ~ 0.6	
1月8日(日)	休日			
1月9日(月)	901 ~ 1008	170 ~ 184	0.5 ~ 0.6	
1月10日(火)	843 ~ 967	156 ~ 180	0.5 ~ 0.6	
1月11日(水)	872 ~ 947	177 ~ 182	0.5 ~ 0.6	
1月12日(木)	882 ~ 953	165 ~ 186	0.5 ~ 0.6	
1月13日(金)	877 ~ 954	134 ~ 176	0.5 ~ 0.6	
1月14日(土)	870 ~ 922	148 ~ 178	0.4 ~ 0.6	
1月15日(日)	休日			
1月16日(月)	点検			
1月17日(火)	869 ~ 961	163 ~ 174	0.4 ~ 0.6	
1月18日(水)	871 ~ 925	167 ~ 178	0.5 ~ 0.6	
1月19日(木)	884 ~ 950	122 ~ 179	0.4 ~ 0.6	
1月20日(金)	887 ~ 968	144 ~ 180	0.4 ~ 0.7	
1月21日(土)	875 ~ 959	100 ~ 178	0.5 ~ 0.6	
1月22日(日)	休日			
1月23日(月)	点検			
1月24日(火)	中止			
1月25日(水)	891 ~ 973	155 ~ 174	0.5 ~ 0.6	
1月26日(木)	877 ~ 985	166 ~ 180	0.5 ~ 0.6	
1月27日(金)	909 ~ 952	166 ~ 180	0.5 ~ 0.6	
1月28日(土)	894 ~ 956	169 ~ 178	0.5 ~ 0.5	
1月29日(日)	休日			
1月30日(月)	点検			
1月31日(火)	中止			

大東衛生株式会社  
渡部 敏弘 (取締役 管理者)