

環境負荷物質(水質、騒音・振動)に関する維持管理状況【EAST-D】:2021上期

記録期間: 令和3年4月1日～令和3年9月30日

大項目	小項目	基準値	自主管理値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
水質(処理水)	水素イオン濃度(pH)	5～9	5～9		6.9	7.7	7.7	7.4	6.9	7.6	
	浮遊物質(SS)	600	600	mg/l	180	94	210	400	180	110	
	生物化学的酸素要求量(BOD)	600	600	mg/l	240	17	67	69	380	100	
	化学的酸素要求量(COD)	-	600	mg/l	74	68	90	140	240	77	
	ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油脂類)	-	30未満	mg/l	1未満	1未満	1未満	1未満	4	1未満	
	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱物油脂類)	-	30未満	mg/l					1未満		
	アンモニア、アンモニウム化合物、 硝酸化合物及び硝酸化合物	亜	-	100	mg/l	0.04未満	0.04未満	0.44	0.44	4.4	0.04未満
	ふっ素及びその化合物	10	10	mg/l	0.2	0.2	0.1未満	0.2未満	0.2	0.2	
	ほう素及びその化合物	8	8	mg/l	0.2	0.3	0.2	0.3未満	0.3	0.2	
水質(原水)	水素イオン濃度(pH)	5～9	5～9		-	-	7.5	-	-	-	
	浮遊物質(SS)	600	600	mg/l	-	-	2400	-	-	-	
	生物化学的酸素要求量(BOD)	600	600	mg/l	-	-	730	-	-	-	
	化学的酸素要求量(COD)	-	600	mg/l	-	-	510	-	-	-	
	ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油脂類)	-	30未満	mg/l	-	-	120	-	-	-	
	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱物油脂類)	-	30未満	mg/l	-	-	11	-	-	-	
	アンモニア、アンモニウム化合物、 硝酸化合物及び硝酸化合物	亜	-	100	mg/l	-	-	0.51	-	-	
	ふっ素及びその化合物	10	10	mg/l	-	-	0.4	-	-	-	
	ほう素及びその化合物	8	8	mg/l	-	-	0.3	-	-	-	
						-	-		-	-	
騒音	第4種区域 午前8時～午後6時(敷地境界)	70		db	62	62	64	62	66	64	
	破砕機(母音キャビネット)	95(社内基準)			88	86	80	89	90	91	
振動	第4種区域 午前8時～午後6時(敷地境界)	70		db	50	49	46	48	48	46	
	遠心分離機	100(社内基準)			65	64	65	66	64	64	