

環境負荷物質(水質、騒音・振動)に関する維持管理状況【EAST-D】:2021下期

記録期間: 令和3年10月1日～令和4年3月31日

大項目	小項目	基準値	自主管理値	単位	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
水質(処理水)	水素イオン濃度(pH)	5～9	5～9		7.7	7	7.4	6.9	7.6	7.3	
	浮遊物質(SS)	600	600	mg/l	68	350	100	470	200	620	
	生物化学的酸素要求量(BOD)	600	600	mg/l	180	410	98	790	93	570	
	化学的酸素要求量(COD)	-	600	mg/l	150	320	100	470	110	420	
	ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油脂類)	-	30未満	mg/l	1未満	5	1未満	8	2	3	
	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱物油脂類)	-	30未満	mg/l		2		1未満	1未満	18	
	アンモニア、アンモニウム化合物、 硝酸化合物及び硝酸化合物	亜	-	100	mg/l	0.08	0.38	0.04未満	0.22	0.63	0.64
	ふっ素及びその化合物		10	10	mg/l	0.1	0.2	0.1未満	0.3	0.1未満	0.2
	ほう素及びその化合物		8	8	mg/l	0.2	0.2	0.1未満	0.2	0.1未満	0.2
水質(原水)	水素イオン濃度(pH)	5～9	5～9		-	-	-	-	-	-	
	浮遊物質(SS)	600	600	mg/l	-	-	-	-	-	-	
	生物化学的酸素要求量(BOD)	600	600	mg/l	-	-	-	-	-	-	
	化学的酸素要求量(COD)	-	600	mg/l	-	-	-	-	-	-	
	ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油脂類)	-	30未満	mg/l	-	-	-	-	-	-	
	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱物油脂類)	-	30未満	mg/l	-	-	-	-	-	-	
	アンモニア、アンモニウム化合物、 硝酸化合物及び硝酸化合物	亜	-	100	mg/l	-	-	-	-	-	
	ふっ素及びその化合物		10	10	mg/l	-	-	-	-	-	
	ほう素及びその化合物		8	8	mg/l	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
騒音	第4種区域 午前8時～午後6時(敷地境界)	70		db	65	64	63	62	61	60	
	破砕機(母音キャビネット)	95(社内基準)			85	86	84	73	83	84	
振動	第4種区域 午前8時～午後6時(敷地境界)	70		db	42	41	40	41	42	41	
	遠心分離機	100(社内基準)			76	74	73	71	70	71	