

環境負荷物質(水質、騒音・振動)に関する維持管理状況【EAST-D】:2022上期

記録期間：令和4年4月1日～令和4年9月30日

大項目	小項目	基準値	自主管理値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月
水質 (処理水)	水素イオン濃度(pH)	5～9	5～9		7.4	8	7.9	8.4	7.4	8.0
	浮遊物質(SS)	600	600	mg/l	120	77	40	86	170	26
	生物化学的酸素要求量(BOD)	600	600	mg/l	74	10	18	40	7.8	17
	化学的酸素要求量(COD)	-	600	mg/l	140	58	56	100	51	63
	ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油脂類)	-	30未満	mg/l	3	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱物油脂類)	-	5未満	mg/l	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	アンモニア、アンモニア化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	-	100	mg/l	0.12	0.09	0.09	0.07	0.40	0.13
	ふっ素及びその化合物	10	10	mg/l	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2
	ほう素及びその化合物	8	8	mg/l	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2
水質 (原水)	水素イオン濃度(pH)	5～9	5～9		-	-	9.6	-	-	-
	浮遊物質(SS)	600	600	mg/l	-	-	200	-	-	-
	生物化学的酸素要求量(BOD)	600	600	mg/l	-	-	870	-	-	-
	化学的酸素要求量(COD)	-	600	mg/l	-	-	500	-	-	-
	ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油脂類)	-	30未満	mg/l	-	-	3	-	-	-
	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱物油脂類)	-	5未満	mg/l	-	-	24	-	-	-
	アンモニア、アンモニア化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	-	100	mg/l	-	-	0.81	-	-	-
	ふっ素及びその化合物	10	10	mg/l	-	-	0.7	-	-	-
	ほう素及びその化合物	8	8	mg/l	-	-	0.4	-	-	-
騒音	第4種区域 午前8時～午後6時(敷地境界)	70		db	63	62	61	60	65	64
	破砕機(母音キャビネット)	95(社内基準)			84	73	83	84	85	79
振動	第4種区域 午前8時～午後6時(敷地境界)	70		db	40	39	42	41	43	44
	遠心分離機	100(社内基準)			73	71	70	69	72	73