

産業廃棄物・焼却施設の維持管理状況

燃焼ガスの温度及び排ガス中の一酸化炭素濃度

2026年1月

測定項目	燃焼ガス温度 (°C)		一酸化炭素濃度(ppm)	
	二次燃焼室 800°C~	バグフィルター 入口	煙突内(地面から10m)	
1月1日(木)	休日			
1月2日(金)	休日			
1月3日(土)	休日			
1月4日(日)	休日			
1月5日(月)	点検			
1月6日(火)	864 ~ 1020	94 ~ 181	0.3 ~ 49.0	
1月7日(水)	871 ~ 967	165 ~ 181	0.4 ~ 25.3	
1月8日(木)	870 ~ 1012	170 ~ 183	0.4 ~ 15.9	
1月9日(金)	876 ~ 1002	172 ~ 184	1.0 ~ 5.0	
1月10日(土)	872 ~ 976	161 ~ 184	0.9 ~ 10.5	
1月11日(日)	休日			
1月12日(月)	点検			
1月13日(火)	842 ~ 1000	160 ~ 178	1.0 ~ 27.4	
1月14日(水)	873 ~ 977	161 ~ 181	1.1 ~ 62.6	
1月15日(木)	868 ~ 1010	173 ~ 182	0.5 ~ 39.4	
1月16日(金)	868 ~ 949	175 ~ 182	0.5 ~ 23.8	
1月17日(土)	866 ~ 915	173 ~ 180	1.3 ~ 72.1	
1月18日(日)	休日			
1月19日(月)	点検			
1月20日(火)	883 ~ 911	88 ~ 173	1.0 ~ 86.9	
1月21日(水)	871 ~ 1008	145 ~ 181	0.4 ~ 40.3	
1月22日(木)	872 ~ 1007	169 ~ 183	0.3 ~ 32.5	
1月23日(金)	870 ~ 972	130 ~ 184	0.7 ~ 56.4	
1月24日(土)	883 ~ 973	173 ~ 183	0.8 ~ 19.2	
1月25日(日)	休日			
1月26日(月)	点検			
1月27日(火)	871 ~ 969	152 ~ 181	0.4 ~ 55.3	
1月28日(水)	868 ~ 1003	176 ~ 183	0.8 ~ 25.2	
1月29日(木)	867 ~ 982	173 ~ 184	0.3 ~ 7.0	
1月30日(金)	876 ~ 1008	179 ~ 180	0.4 ~ 91.7	
1月31日(土)	872 ~ 987	178 ~ 189	0.5 ~ 8.8	

大東衛生株式会社
渡部 敏弘 (取締役 管理者)