産業廃棄物（焼却・廃油処理施設）の維持管理状況

1，（1）記録期間　　平成26年12月1日　～　12月31日

（2）焼却処理した産業廃棄物の種類及び数量

産業廃棄物の種類	廃油	汚泥	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　木くず 紙くず・動植物性残渣　他
処理量	122.661t	59.256t	12.754t

2，冷却施設、排ガス処理設備にたい積した　ばいじん除去

設備名	サイクロン	バグフィルター
除去日	作業運転中／毎日	作業運転中／毎日
除去方法	機械自動的	機械自動的

3，排ガス中のダイオキシン類　及び　ばい煙　濃度

採取位置	煙突内（地面から10m．）				
測定項目	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	ばい煙　濃度			
	濃度	窒素酸化物	硫黄酸化物	塩化水素	ばいじん
採取日	平成　26　年 6月19日	平成　26　年 6月19日	平成　26　年 6月19日	平成　26　年 6月19日	平成　26　年 6月19日
結果日	平成　26　年 7月3日	平成　26　年 6月30日	平成　26　年 6月30日	平成　26　年 6月30日	平成　26　年 6月30日
測定結果	7.2ng-TEQ ／㎥n	61ppm	9.1ppm	5.6mg/㎥N	0.028g/㎥N

大東衛生株式会社
渡部　敏弘（技術管理者）

産業廃棄物・焼却施設の維持管理状況

燃焼ガスの温度及び排ガス中の一酸化炭素濃度

2014年12月

測定項目	燃焼ガス温度 （℃）			一酸化炭素濃度（ppm）		
	二次燃焼室 800℃～		バグフィルター 入口	煙突内（地面から10m）		
12月1日(月)						
12月2日(火)						
12月3日(水)						
12月4日(木)						
12月5日(金)						
12月6日(土)						
12月7日(日)						
12月8日(月)	860	～	1055	175	～	190	0.40	～	39.20
12月9日(火)	863	～	999	182	～	194	0.40	～	49.30
12月10日(水)	874	～	1060	175	～	186	0.20	～	10.10
12月11日(木)	823	～	911	177	～	198	1.30	～	21.70
12月12日(金)	839	～	1081	172	～	184	0.20	～	38.10
12月13日(土)	904	～	1089	179	～	186	0.30	～	29.10
12月14日(日)	892	～	1040	171	～	186	1.00	～	23.10
12月15日(月)						
12月16日(火)	861	～	1003	163	～	182	0.20	～	59.30
12月17日(水)	855	～	925	177	～	180	3.50	～	94.50
12月18日(木)	844	～	857	164	～	179	8.20	～	27.90
12月19日(金)	883	～	1080	170	～	184	0.60	～	20.60
12月20日(土)	859	～	1040	174	～	193	0.20	～	68.30
12月21日(日)						
12月22日(月)	859	～	1059	173	～	181	0.20	～	15.90
12月23日(火)	858	～	1074	173	～	195	0.20	～	97.40
12月24日(水)	931	～	1054	176	～	183	0.20	～	2.30
12月25日(木)	846	～	1100	176	～	193	0.20	～	26.10
12月26日(金)	950	～	1122	176	～	189	0.20	～	24.60
12月27日(土)	874	～	1025	182	～	195	0.30	～	2.80
12月28日(日)						
12月29日(月)	882	～	1045	175	～	190	0.20	～	8.60
12月30日(火)	931	～	1077	176	～	191	0.10	～	14.10
12月31日(水)						

大東衛生株式会社
渡部 敏弘 （取締役 管理者）

産業廃棄物（焼却・廃油処理施設）の維持管理状況

1，（1）記録期間　　平成26年11月1日　～　11月30日

（2）焼却処理した産業廃棄物の種類及び数量

産業廃棄物の種類	廃油	汚泥	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　木くず 紙くず・動植物性残渣　他
処理量	209.120㎥	39.232㎥	92.285㎥

2，冷却施設、排ガス処理設備にたい積した　ばいじん除去

設備名	サイクロン	バグフィルター
除去日	作業運転中／毎日	作業運転中／毎日
除去方法	機械自動的	機械自動的

3，排ガス中のダイオキシン類　及び　ばい煙　濃度

採取位置	煙突内（地面から10m．）				
測定項目	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 濃度	ばい煙　濃度			
		窒素酸化物	硫黄酸化物	塩化水素	ばいじん
採取日	平成　26　年 6月19日	平成　26　年 6月19日	平成　26　年 6月19日	平成　26　年 6月19日	平成　26　年 6月19日
結果日	平成　26　年 7月3日	平成　26　年 6月30日	平成　26　年 6月30日	平成　26　年 6月30日	平成　26　年 6月30日
測定結果	7.2ng-TEQ ／㎥n	61ppm	9.1ppm	5.6mg/㎥N	0.028g/㎥N

大東衛生株式会社
渡部　敏弘（技術管理者）

産業廃棄物・焼却施設の維持管理状況

燃焼ガスの温度及び排ガス中の一酸化炭素濃度

2014年11月

測定項目	燃焼ガス温度 （℃）						一酸化炭素濃度（ppm）		
	二次燃焼室 800℃～			バグフィルター 入口			煙突内（地面から10m）		
11月1日(土)	861	～	1023	173	～	184	0.30	～	12.70
11月2日(日)									
11月3日(月)	837	～	1007	173	～	181	0.30	～	39.00
11月4日(火)	864	～	948	163	～	183	0.40	～	12.60
11月5日(水)	856	～	1004	172	～	183	0.30	～	34.00
11月6日(木)	895	～	1044	177	～	184	0.10	～	0.90
11月7日(金)	864	～	1063	177	～	181	0.20	～	2.50
11月8日(土)	832	～	1013	174	～	188	0.20	～	11.80
11月9日(日)									
11月10日(月)									
11月11日(火)	836	～	1032	158	～	183	0.30	～	24.10
11月12日(水)	984	～	1060	177	～	180	0.10	～	1.70
11月13日(木)	861	～	1023	178	～	191	0.20	～	7.30
11月14日(金)	868	～	1046	180	～	194	0.10	～	30.40
11月15日(土)									
11月16日(日)									
11月17日(月)	842	～	991	165	～	185	0.30	～	45.80
11月18日(火)	866	～	1026	177	～	191	0.30	～	20.40
11月19日(水)	857	～	1032	182	～	192	0.10	～	35.40
11月20日(木)	831	～	1069	164	～	189	0.40	～	70.70
11月21日(金)	854	～	1012	178	～	189	0.30	～	31.90
11月22日(土)									
11月23日(日)									
11月24日(月)									
11月25日(火)	855	～	1026	128	～	185	0.20	～	24.90
11月26日(水)	831	～	1078	176	～	188	0.50	～	4.00
11月27日(木)	865	～	1089	181	～	194	0.20	～	2.40
11月28日(金)									
11月29日(土)	876	～	939	176	～	181	1.80	～	22.90
11月30日(日)									

大東衛生株式会社
渡部 敏弘 （取締役 管理者）

産業廃棄物（焼却・廃油処理施設）の維持管理状況

1，（1）記録期間　　平成26年10月1日　～　10月31日

（2）焼却処理した産業廃棄物の種類及び数量

産業廃棄物の種類	廃油	汚泥	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　木くず 紙くず・動植物性残渣　他
処理量	214.977㎥	43.973㎥	129.794㎥

2，冷却施設、排ガス処理設備にたい積した　ばいじん除去

設備名	サイクロン	バグフィルター
除去日	作業運転中／毎日	作業運転中／毎日
除去方法	機械自動的	機械自動的

3，排ガス中のダイオキシン類　及び　ばい煙　濃度

採取位置	煙突内（地面から10m．）				
測定項目	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	ばい煙　濃度			
	濃度	窒素酸化物	硫黄酸化物	塩化水素	ばいじん
採取日	平成　26　年 6月19日	平成　26　年 6月19日	平成　26　年 6月19日	平成　26　年 6月19日	平成　26　年 6月19日
結果日	平成　26　年 7月3日	平成　26　年 6月30日	平成　26　年 6月30日	平成　26　年 6月30日	平成　26　年 6月30日
測定結果	7.2ng-TEQ ／㎥n	61ppm	9.1ppm	5.6mg/㎥N	0.028g/㎥N

大東衛生株式会社
渡部　敏弘（技術管理者）

産業廃棄物・焼却施設の維持管理状況

燃焼ガスの温度及び排ガス中の一酸化炭素濃度

2014年10月

測定項目	燃焼ガス温度 （℃）						一酸化炭素濃度（ppm）		
	二次燃焼室 800℃～			バグフィルター 入口			煙突内（地面から10m）		
10月1日(水)									
10月2日(木)	808	～	957	143	～	181	0.30	～	88.00
10月3日(金)	847	～	951	173	～	181	0.40	～	4.90
10月4日(土)	864	～	946	173	～	183	0.80	～	12.80
10月5日(日)									
10月6日(月)	853	～	961	175	～	181	0.30	～	18.10
10月7日(火)	839	～	985	173	～	181	0.20	～	82.30
10月8日(水)	882	～	1018	176	～	183	0.10	～	2.20
10月9日(木)									
10月10日(金)	840	～	1072	174	～	181	0.30	～	3.00
10月11日(土)	832	～	1093	175	～	182	0.30	～	4.50
10月12日(日)									
10月13日(月)	844	～	1005	174	～	179	0.50	～	4.60
10月14日(火)	853	～	1033	174	～	183	0.50	～	7.60
10月15日(水)	806	～	1019	175	～	182	0.80	～	11.10
10月16日(木)	863	～	981	172	～	185	0.30	～	71.90
10月17日(金)	859	～	998	175	～	184	0.40	～	40.00
10月18日(土)	865	～	993	174	～	184	1.00	～	7.20
10月19日(日)									
10月20日(月)									
10月21日(火)	841	～	1063	173	～	182	0.30	～	3.30
10月22日(水)	864	～	951	176	～	183	0.30	～	18.20
10月23日(木)	858	～	874	175	～	187	0.20	～	22.10
10月24日(金)	864	～	924	141	～	192	0.20	～	98.50
10月25日(土)	852	～	909	160	～	192	0.30	～	50.30
10月26日(日)									
10月27日(月)									
10月28日(火)	862	～	902	128	～	182	1.80	～	52.30
10月29日(水)	862	～	968	173	～	183	0.70	～	11.90
10月30日(木)	866	～	1014	173	～	184	0.30	～	30.30
10月31日(金)	860	～	913	175	～	183	1.50	～	12.20

大東衛生株式会社
渡部 敏弘 （取締役 管理者）

産業廃棄物（焼却・廃油処理施設）の維持管理状況

1，（1）記録期間　　平成26年9月1日　～　9月30日

（2）焼却処理した産業廃棄物の種類及び数量

産業廃棄物の種類	廃油	汚泥	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　木くず 紙くず・動植物性残渣　他
処理量	140.448㎥	46.562㎥	99.491㎥

2，冷却施設、排ガス処理設備にたい積した　ばいじん除去

設備名	サイクロン	バグフィルター
除去日	作業運転中／毎日	作業運転中／毎日
除去方法	機械自動的	機械自動的

3，排ガス中のダイオキシン類　及び　ばい煙　濃度

採取位置	煙突内（地面から10m．）				
測定項目	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 濃度	ばい煙　濃度			
		窒素酸化物	硫黄酸化物	塩化水素	ばいじん
採取日	平成　26　年 6月19日	平成　26　年 6月19日	平成　26　年 6月19日	平成　26　年 6月19日	平成　26　年 6月19日
結果日	平成　26　年 7月3日	平成　26　年 6月30日	平成　26　年 6月30日	平成　26　年 6月30日	平成　26　年 6月30日
測定結果	7.2ng-TEQ／㎥n	61ppm	9.1ppm	5.6mg/㎥N	0.028g/㎥N

大東衛生株式会社
渡部　敏弘（技術管理者）

産業廃棄物・焼却施設の維持管理状況

燃焼ガスの温度及び排ガス中の一酸化炭素濃度

2014年9月

測定項目	燃焼ガス温度 （℃）						一酸化炭素濃度（ppm）		
	二次燃焼室 800℃～			バグフィルター 入口			煙突内（地面から10m）		
9月1日(月)	854	～	894	177	～	189	1.00	～	35.20
9月2日(火)	859	～	984	160	～	184	0.50	～	72.00
9月3日(水)	844	～	955	176	～	186	0.30	～	15.10
9月4日(木)									
9月5日(金)	856	～	1046	175	～	185	0.20	～	30.20
9月6日(土)	859	～	965	179	～	193	0.50	～	9.60
9月7日(日)									
9月8日(月)	857	～	958	170	～	183	0.80	～	89.60
9月9日(火)	853	～	912	173	～	182	0.80	～	72.00
9月10日(水)	831	～	1015	145	～	182	0.10	～	17.80
9月11日(木)	856	～	978	143	～	183	0.50	～	15.10
9月12日(金)	866	～	1034	176	～	184	0.10	～	6.60
9月13日(土)									
9月14日(日)									
9月15日(月)	852	～	1002	177	～	181	0.30	～	1.90
9月16日(火)									
9月17日(水)	842	～	936	173	～	186	1.20	～	40.70
9月18日(木)	800	～	906	175	～	182	0.80	～	18.10
9月19日(金)	802	～	944	174	～	182	0.80	～	18.70
9月20日(土)	815	～	1038	173	～	181.1	1.30	～	24.50
9月21日(日)									
9月22日(月)									
9月23日(火)									
9月24日(水)									
9月25日(木)	828	～	936	175	～	180	0.40	～	5.10
9月26日(金)									
9月27日(土)	800	～	1052	173	～	180	0.20	～	7.60
9月28日(日)									
9月29日(月)	820	～	998	169	～	181	0.80	～	23.40
9月30日(火)	800	～	955	178	～	181	0.60	～	8.20

大東衛生株式会社
渡部　敏弘 （取締役　管理者）

産業廃棄物（焼却・廃油処理施設）の維持管理状況

1，（1）記録期間　　平成26年8月1日　～　8月31日

（2）焼却処理した産業廃棄物の種類及び数量

産業廃棄物の種類	廃油	汚泥	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　木くず 紙くず・動植物性残渣　他
処理量	113.051㎥	54.430㎥	81.449㎥

2，冷却施設、排ガス処理設備にたい積した　ばいじん除去

設備名	サイクロン	バグフィルター
除去日	作業運転中／毎日	作業運転中／毎日
除去方法	機械自動的	機械自動的

3，排ガス中のダイオキシン類　及び　ばい煙　濃度

採取位置	煙突内（地面から10m．）				
測定項目	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 濃度	ばい煙　濃度			
		窒素酸化物	硫黄酸化物	塩化水素	ばいじん
採取日	平成　26　年 6月19日	平成　26　年 6月19日	平成　26　年 6月19日	平成　26　年 6月19日	平成　25　年 12月18日
結果日	平成　26　年 7月3日	平成　26　年 6月30日	平成　26　年 6月30日	平成　26　年 6月30日	平成　26　年 1月6日
測定結果	7.2ng-TEQ／㎥n	61ppm	9.1ppm	5.6mg/㎥N	0.001g/㎥N

大東衛生株式会社
渡部　敏弘（技術管理者）

産業廃棄物・焼却施設の維持管理状況

燃焼ガスの温度及び排ガス中の一酸化炭素濃度

2014年8月

測定項目	燃焼ガス温度 （℃）						一酸化炭素濃度（ppm）		
	二次燃焼室 800℃～			バグフィルター 入口			煙突内（地面から10m）		
8月1日(金)	852	～	1035	154	～	182	0.20	～	22.50
8月2日(土)	863	～	908	176	～	182	1.40	～	7.50
8月3日(日)		～			～			～	
8月4日(月)		～			～			～	
8月5日(火)	851	～	967	173	～	181	0.30	～	7.00
8月6日(水)	892	～	1019	175	～	182	0.20	～	1.70
8月7日(木)	866	～	998	173	～	178	0.30	～	33.70
8月8日(金)	848	～	885	175	～	182	1.10	～	58.60
8月9日(土)	856	～	1036	174	～	183	0.40	～	9.80
8月10日(日)		～			～			～	
8月11日(月)	861	～	990	176	～	184	0.40	～	5.30
8月12日(火)	848	～	1018	177	～	184	0.20	～	34.40
8月13日(水)	860	～	951	176	～	182	0.30	～	4.40
8月14日(木)	861	～	1006	176	～	183	0.40	～	7.10
8月15日(金)	857	～	1028	175	～	184	0.50	～	33.60
8月16日(土)		～			～			～	
8月17日(日)		～			～			～	
8月18日(月)		～			～			～	
8月19日(火)	826	～	1031	176	～	183	0.20	～	3.60
8月20日(水)	860	～	1012	177	～	181	0.30	～	3.50
8月21日(木)	861	～	926	179	～	186	0.80	～	20.10
8月22日(金)	861	～	940	177	～	192	1.10	～	46.20
8月23日(土)	863	～	1038	175	～	191	0.20	～	22.00
8月24日(日)		～			～			～	
8月25日(月)		～			～			～	
8月26日(火)	840	～	1000	178	～	191	0.40	～	23.60
8月27日(水)	865	～	997	178	～	191	0.40	～	5.30
8月28日(木)	860	～	946	179	～	191	0.40	～	13.70
8月29日(金)	867	～	945	179	～	197	0.60	～	3.30
8月30日(土)	889	～	903	161	～	188	5.50	～	42.10
8月31日(日)		～			～			～	

大東衛生株式会社
渡部　敏弘 （取締役　管理者）

産業廃棄物（焼却・廃油処理施設）の維持管理状況

1，（1）記録期間　　平成26年7月1日　～　7月31日

（2）焼却処理した産業廃棄物の種類及び数量

産業廃棄物の種類	廃油	汚泥	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　木くず 紙くず・動植物性残渣　他
処理量	125.642㎥	44.254㎥	94.784㎥

2，冷却施設、排ガス処理設備にたい積した　ばいじん除去

設備名	サイクロン	バグフィルター
除去日	作業運転中／毎日	作業運転中／毎日
除去方法	機械自動的	機械自動的

3，排ガス中のダイオキシン類　及び　ばい煙　濃度

採取位置	煙突内（地面から10m．）				
測定項目	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 濃度	ばい煙　濃度			
		窒素酸化物	硫黄酸化物	塩化水素	ばいじん
採取日	平成　26　年 6月19日	平成　26　年 6月19日	平成　26　年 6月19日	平成　26　年 6月19日	平成　25　年 12月18日
結果日	平成　26　年 7月3日	平成　26　年 6月30日	平成　26　年 6月30日	平成　26　年 6月30日	平成　26　年 1月6日
測定結果	7.2ng-TEQ ／㎥n	61ppm	9.1ppm	5.6mg/㎥N	0.001g/㎥N

大東衛生株式会社
渡部　敏弘（技術管理者）

産業廃棄物・焼却施設の維持管理状況

燃焼ガスの温度及び排ガス中の一酸化炭素濃度

2014年7月

測定項目	燃焼ガス温度 （℃）						一酸化炭素濃度（ppm）		
	二次燃焼室 800℃～			バグフィルター 入口			煙突内（地面から10m）		
7月1日(火)	863	～	963	177	～	181	0.50	～	8.50
7月2日(水)	878	～	1054	145	～	183	0.20	～	25.10
7月3日(木)	867	～	923	138	～	193	0.50	～	26.50
7月4日(金)	874	～	1030	178	～	196	0.30	～	30.80
7月5日(土)	880	～	1018	175	～	183	0.10	～	24.50
7月6日(日)									
7月7日(月)	859	～	943	178	～	183	0.30	～	5.50
7月8日(火)	878	～	925	183	～	194	1.40	～	79.10
7月9日(水)	865	～	929	178	～	185	0.40	～	2.90
7月10日(木)	875	～	937	182	～	188	1.00	～	9.20
7月11日(金)	848	～	1033	174	～	195	0.40	～	11.20
7月12日(土)									
7月13日(日)									
7月14日(月)									
7月15日(火)	903	～	903	179	～	179		～	
7月16日(水)									
7月17日(木)	848	～	973	174	～	183	0.30	～	13.30
7月18日(金)	860	～	968	173	～	184	0.20	～	9.10
7月19日(土)	850	～	994	138	～	183	0.40	～	20.60
7月20日(日)									
7月21日(月)	860	～	954	163	～	181	0.70	～	78.10
7月22日(火)	860	～	1021	174	～	181	0.30	～	7.80
7月23日(水)	857	～	974	173	～	182	0.10	～	5.10
7月24日(木)	874	～	933	174	～	181	0.90	～	5.60
7月25日(金)	860	～	1062	175	～	182	0.10	～	7.10
7月26日(土)	883	～	980	173	～	182	0.20	～	4.70
7月27日(日)									
7月28日(月)									
7月29日(火)	844	～	1006	159	～	182	0.60	～	60.00
7月30日(水)	867	～	1008	173	～	183	0.50	～	10.00
7月31日(木)	847	～	931	172	～	183	1.40	～	9.90

大東衛生株式会社
渡部　敏弘 （取締役　管理者）

産業廃棄物（焼却・廃油処理施設）の維持管理状況

1，（1）記録期間　　平成26年6月1日　～　6月30日

（2）焼却処理した産業廃棄物の種類及び数量

産業廃棄物の種類	廃油	汚泥	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　木くず 紙くず・動植物性残渣　他
処理量	136.735㎥	49.071㎥	96.128㎥

2，冷却施設、排ガス処理設備にたい積した　ばいじん除去

設備名	サイクロン	バグフィルター
除去日	作業運転中／毎日	作業運転中／毎日
除去方法	機械自動的	機械自動的

3，排ガス中のダイオキシン類　及び　ばい煙　濃度

採取位置	煙突内（地面から10m．）				
測定項目	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 濃度	ばい煙　濃度			
		窒素酸化物	硫黄酸化物	塩化水素	ばいじん
採取日	平成　25　年 6月26日	平成　26　年 6月19日	平成　26　年 6月19日	平成　26　年 6月19日	平成　25　年 12月18日
結果日	平成　25　年 7月5日	平成　26　年 6月30日	平成　26　年 6月30日	平成　26　年 6月30日	平成　26　年 1月6日
測定結果	2.1ng-TEQ／㎥n	61ppm	9.1ppm	5.6mg/㎥N	0.001g/㎥N

大東衛生株式会社
渡部　敏弘（技術管理者）

産業廃棄物・焼却施設の維持管理状況

燃焼ガスの温度及び排ガス中の一酸化炭素濃度

2014年6月

測定項目	燃焼ガス温度 （℃）						一酸化炭素濃度（ppm）		
	二次燃焼室 800℃～			バグフィルター 入口			煙突内（地面から10m）		
6月1日(日)									
6月2日(月)	833	～	899	152	～	195	0.70	～	9.10
6月3日(火)	861	～	953	179	～	15	0.70	～	8.70
6月4日(水)	841	～	963	179	～	195	0.70	～	8.30
6月5日(木)	860	～	919	177	～	194	1.90	～	50.50
6月6日(金)	959	～	918	174	～	191	0.90	～	3.50
6月7日(土)	872	～	942	129	～	190	0.30	～	19.90
6月8日(日)									
6月9日(月)									
6月10日(火)	856	～	1061	178	～	193	0.80	～	4.00
6月11日(水)	838	～	918	142	～	194	1.20	～	57.50
6月12日(木)	865	～	993	176	～	187	2.00	～	5.90
6月13日(金)									
6月14日(土)	881	～	1026	174	～	182	0.30	～	8.90
6月15日(日)									
6月16日(月)									
6月17日(火)	861	～	933	175	～	194	0.40	～	68.50
6月18日(水)	872	～	913	145	～	191	2.10	～	24.80
6月19日(木)	865	～	911	177	～	186	2.40	～	13.20
6月20日(金)	870	～	968	179	～	191	0.40	～	10.30
6月21日(土)	859	～	930	138	～	192	0.40	～	82.40
6月22日(日)									
6月23日(月)									
6月24日(火)	843	～	916	180	～	198	0.80	～	80.90
6月25日(水)	836	～	941	142	～	190	1.30	～	21.10
6月26日(木)	877	～	1022	177	～	187	0.20	～	6.10
6月27日(金)	833	～	973	135	～	128	0.80	～	47.70
6月28日(土)	850	～	968	159	～	191	0.80	～	84.70
6月29日(日)									
6月30日(月)									

大東衛生株式会社
渡部 敏弘 （取締役 管理者）

産業廃棄物（焼却・廃油処理施設）の維持管理状況

1，（1）記録期間　　平成26年5月1日　～　5月31日

（2）焼却処理した産業廃棄物の種類及び数量

産業廃棄物の種類	廃油	汚泥	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　木くず 紙くず・動植物性残渣　他
処理量	151.653㎥	50.160㎥	75.196㎥

2，冷却施設、排ガス処理設備にたい積した　ばいじん除去

設備名	サイクロン	バグフィルター
除去日	作業運転中／毎日	作業運転中／毎日
除去方法	機械自動的	機械自動的

3，排ガス中のダイオキシン類　及び　ばい煙　濃度

採取位置	煙突内（地面から10m．）				
測定項目	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 濃度	ばい煙　濃度			
		窒素酸化物	硫黄酸化物	塩化水素	ばいじん
採取日	平成　25　年 6月26日	平成　25　年 12月18日	平成　26　年 1月23日	平成　26　年 1月23日	平成　25　年 12月18日
結果日	平成　25　年 7月5日	平成　26　年 1月6日	平成　26　年 2月4日	平成　26　年 2月4日	平成　26　年 1月6日
測定結果	2.1ng-TEQ／㎥n	69ppm	6.2ppm	19mg/㎥N	0.001g/㎥N

大東衛生株式会社
渡部　敏弘（技術管理者）

産業廃棄物・焼却施設の維持管理状況

燃焼ガスの温度及び排ガス中の一酸化炭素濃度

2014年5月

測定項目	燃焼ガス温度 （℃）						一酸化炭素濃度（ppm）		
	二次燃焼室 800℃～			バグフィルター 入口			煙突内（地面から10m）		
5月1日(木)	851	～	1002	174	～	185	0.40	～	9.70
5月2日(金)	847	～	1035	118	～	186	0.70	～	12.10
5月3日(土)	864	～	1014	178	～	187	0.20	～	4.00
5月4日(日)		～			～			～	
5月5日(月)	866	～	1047	177	～	184	0.80	～	13.40
5月6日(火)	859	～	969	179	～	185	1.30	～	7.90
5月7日(水)	845	～	992	139	～	188	0.80	～	75.30
5月8日(木)	856	～	946	145	～	192	1.30	～	10.30
5月9日(金)	851	～	1029	179	～	186	0.60	～	20.00
5月10日(土)	873	～	926	158	～	193	1.00	～	7.30
5月11日(日)		～			～			～	
5月12日(月)		～			～			～	
5月13日(火)	862	～	920	174	～	190	1.90	～	49.00
5月14日(水)	855	～	908	181	～	194	1.80	～	18.20
5月15日(木)	858	～	1008	110	～	181	0.20	～	40.90
5月16日(金)	862	～	1000	110	～	181	0.10	～	12.20
5月17日(土)	839	～	967	177	～	190	0.30	～	43.20
5月18日(日)		～			～			～	
5月19日(月)		～			～			～	
5月20日(火)	873	～	973	177	～	182	0.30	～	1.50
5月21日(水)	860	～	950	179	～	192	0.40	～	4.50
5月22日(木)	820	～	1053	120	～	192	0.20	～	44.50
5月23日(金)	834	～	945	142	～	190	0.50	～	89.50
5月24日(土)	866	～	991	137	～	181	0.30	～	4.20
5月25日(日)		～			～			～	
5月26日(月)		～			～			～	
5月27日(火)	839	～	913	176	～	191	0.40	～	17.50
5月28日(水)	836	～	968	181	～	193	0.40	～	16.00
5月29日(木)	833	～	1006	144	～	187	0.20	～	40.40
5月30日(金)	861	～	944	127	～	182	0.40	～	20.60
5月31日(土)	868	～	990	181	～	193	0.20	～	4.70

大東衛生株式会社
渡部　敏弘 （取締役　管理者）

産業廃棄物（焼却・廃油処理施設）の維持管理状況

1，（1）記録期間　　平成26年4月1日　～　4月30日

（2）焼却処理した産業廃棄物の種類及び数量

産業廃棄物の種類	廃油	汚泥	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　木くず 紙くず・動植物性残渣　他
処理量	124.890㎥	47.564㎥	100.370㎥

2，冷却施設、排ガス処理設備にたい積した　ばいじん除去

設備名	サイクロン	バグフィルター
除去日	作業運転中／毎日	作業運転中／毎日
除去方法	機械自動的	機械自動的

3，排ガス中のダイオキシン類　及び　ばい煙　濃度

採取位置	煙突内（地面から10m．）				
測定項目	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類濃度	ばい煙　濃度			
		窒素酸化物	硫黄酸化物	塩化水素	ばいじん
採取日	平成　25　年 6月26日	平成　25　年 12月18日	平成　26　年 1月23日	平成　26　年 1月23日	平成　25　年 12月18日
結果日	平成　25　年 7月5日	平成　26　年 1月6日	平成　26　年 2月4日	平成　26　年 2月4日	平成　26　年 1月6日
測定結果	2.1ng-TEQ／㎥n	69ppm	6.2ppm	19mg/㎥N	0.001g/㎥N

大東衛生株式会社
渡部　敏弘（技術管理者）

産業廃棄物・焼却施設の維持管理状況

燃焼ガスの温度及び排ガス中の一酸化炭素濃度

2014年4月

測定項目	燃焼ガス温度 （℃）						一酸化炭素濃度（ppm）		
	二次燃焼室 800℃～			バグフィルター 入口			煙突内（地面から10m）		
4月1日(火)	863	～	922	173	～	182	32.90	～	2.90
4月2日(水)	830	～	961	173	～	184	36.10	～	0.40
4月3日(木)	860	～	1008	178	～	183	54.90	～	0.80
4月4日(金)	880	～	964	176	～	187	7.80	～	0.80
4月5日(土)	853	～	1040	180	～	192	14.80	～	0.40
4月6日(日)									
4月7日(月)	856	～	924	171	～	184	38.70	～	1.20
4月8日(火)	853	～	964	175	～	186	8.10	～	0.03
4月9日(水)	866	～	943	179	～	190	14.60	～	0.50
4月10日(木)	812	～	919	182	～	195	18.60	～	1.20
4月11日(金)				プラント工事					
4月12日(土)		～			～			～	
4月13日(日)		～			～			～	
4月14日(月)		～			～			～	
4月15日(火)		～			～			～	
4月16日(水)		～			～			～	
4月17日(木)		～			～			～	
4月18日(金)		～			～			～	
4月19日(土)		～			～			～	
4月20日(日)		～			～			～	
4月21日(月)	865	～	1014	177	～	185	97.80	～	1.00
4月22日(火)	872	～	1045	137	～	182	51.40	～	0.30
4月23日(水)	870	～	1005	176	～	185	3.00	～	0.30
4月24日(木)	839	～	921	119	～	185	30.20	～	1.20
4月25日(金)	864	～	915	176	～	185	11.10	～	0.70
4月26日(土)	854	～	999	178	～	194	20.40	～	1.40
4月27日(日)		～			～			～	
4月28日(月)		～			～			～	
4月29日(火)	871	～	970	173	～	185	10.80	～	2.90
4月30日(水)	848	～	1080	177	～	182	12.90	～	0.40

大東衛生株式会社
渡部　敏弘　（取締役　管理者）

産業廃棄物（焼却・廃油処理施設）の維持管理状況

1，（1）記録期間　　平成26年3月1日　～　3月31日

（2）焼却処理した産業廃棄物の種類及び数量

産業廃棄物の種類	廃油	汚泥	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　木くず 紙くず・動植物性残渣　他
処理量	197.984㎥	81.391㎥	110.800㎥

2，冷却施設、排ガス処理設備にたい積した　ばいじん除去

設備名	サイクロン	バグフィルター
除去日	作業運転中／毎日	作業運転中／毎日
除去方法	機械自動的	機械自動的

3，排ガス中のダイオキシン類　及び　ばい煙　濃度

採取位置	煙突内（地面から10m．）				
測定項目	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類濃度	ばい煙　濃度			
		窒素酸化物	硫黄酸化物	塩化水素	ばいじん
採取日	平成　25　年 6月26日	平成　25　年 12月18日	平成　26　年 1月23日	平成　26　年 1月23日	平成　25　年 12月18日
結果日	平成　25　年 7月5日	平成　26　年 1月6日	平成　26　年 2月4日	平成　26　年 2月4日	平成　26　年 1月6日
測定結果	2.1ng-TEQ／㎥n	69ppm	6.2ppm	19mg/㎥N	0.001g/㎥N

大東衛生株式会社
渡部　敏弘（技術管理者）

産業廃棄物・焼却施設の維持管理状況

燃焼ガスの温度及び排ガス中の一酸化炭素濃度

2014年3月

測定項目	燃焼ガス温度 （℃）						一酸化炭素濃度（ppm）		
	二次燃焼室 800℃～			バグフィルター 入口			煙突内（地面から10m）		
3月1日(土)	834	～	914	177	～	194	2.20	～	58.20
3月2日(日)		～			～			～	
3月3日(月)	859	～	929	179	～	183	2.30	～	46.40
3月4日(火)	849	～	931	180	～	195	3.20	～	40.20
3月5日(水)	860	～	921	176	～	194	0.50	～	71.30
3月6日(木)	855	～	967	172	～	185	1.20	～	23.10
3月7日(金)	856	～	1001	174	～	187	0.60	～	25.50
3月8日(土)	846	～	908	175	～	184	5.00	～	96.30
3月9日(日)									
3月10日(月)									
3月11日(火)	859	～	956	171	～	184	1.30	～	25.60
3月12日(水)	842	～	936	173	～	182	1.40	～	65.20
3月13日(木)	853	～	906	174	～	184	1.00	～	21.90
3月14日(金)	859	～	919	173	～	185	0.70	～	27.30
3月15日(土)	858	～	901	174	～	185	0.60	～	16.60
3月16日(日)									
3月17日(月)									
3月18日(火)	840	～	921	172	～	182	0.70	～	35.60
3月19日(水)	859	～	982	174	～	184	0.70	～	53.50
3月20日(木)	865	～	980	175	～	184	0.40	～	23.00
3月21日(金)	859	～	934	178	～	192	0.30	～	6.50
3月22日(土)	865	～	918	186	～	195	1.70	～	8.80
3月23日(日)									
3月24日(月)									
3月25日(火)	867	～	931	175	～	183	1.40	～	36.90
3月26日(水)	872	～	951	175	～	188	0.50	～	16.90
3月27日(木)									
3月28日(金)									
3月29日(土)	847	～	943	177	～	190	0.80	～	49.30
3月30日(日)									
3月31日(月)	853	～	922	175	～	186	0.90	～	18.00

大東衛生株式会社
渡部　敏弘 （取締役　管理者）

産業廃棄物（焼却・廃油処理施設）の維持管理状況

1，（1）記録期間　　平成26年2月1日　～　2月28日

（2）焼却処理した産業廃棄物の種類及び数量

産業廃棄物の種類	廃油	汚泥	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　木くず 紙くず・動植物性残渣　他
処理量	203.007㎥	68.933㎥	71.590㎥

2，冷却施設、排ガス処理設備にたい積した　ばいじん除去

設備名	サイクロン	バグフィルター
除去日	作業運転中／毎日	作業運転中／毎日
除去方法	機械自動的	機械自動的

3，排ガス中のダイオキシン類　及び　ばい煙　濃度

採取位置	煙突内（地面から10m．）				
測定項目	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 濃度	ばい煙　濃度			
		窒素酸化物	硫黄酸化物	塩化水素	ばいじん
採取日	平成　25　年 6月26日	平成　25　年 12月18日	平成　26　年 1月23日	平成　26　年 1月23日	平成　25　年 12月18日
結果日	平成　25　年 7月5日	平成　26　年 1月6日	平成　26　年 2月4日	平成　26　年 2月4日	平成　26　年 1月6日
測定結果	2.1ng-TEQ／㎥n	69ppm	6.2ppm	19mg/㎥N	0.001g/㎥N

大東衛生株式会社
渡部　敏弘（技術管理者）

産業廃棄物・焼却施設の維持管理状況

燃焼ガスの温度及び排ガス中の一酸化炭素濃度

2014年2月

測定項目	燃焼ガス温度 （℃）						一酸化炭素濃度（ppm）		
	二次燃焼室 800℃～			バグフィルター 入口			煙突内（地面から10m）		
2月1日(土)	850	～	854	177	～	191	6.00	～	49.90
2月2日(日)									
2月3日(月)	856	～	902	178	～	187	19.10	～	61.40
2月4日(火)	829	～	906	173	～	185	1.00	～	75.50
2月5日(水)	828	～	954	163	～	196	0.50	～	62.70
2月6日(木)	843	～	906	180	～	194	8.40	～	98.60
2月7日(金)	846	～	921	176	～	191	6.80	～	94.80
2月8日(土)	846	～	945	175	～	190	0.60	～	69.10
2月9日(日)									
2月10日(月)									
2月11日(火)	887	～	1019	171	～	186	0.50	～	55.80
2月12日(水)	847	～	1003	174	～	187	0.60	～	57.30
2月13日(木)	833	～	920	176	～	193	1.80	～	57.00
2月14日(金)	861	～	955	175	～	183	0.70	～	38.70
2月15日(土)	821	～	972	176	～	195	0.50	～	56.70
2月16日(日)									
2月17日(月)									
2月18日(火)	850	～	993	173	～	190	0.40	～	10.20
2月19日(水)	858	～	966	181	～	183	0.60	～	2.10
2月20日(木)	852	～	1006	178	～	186	0.80	～	23.50
2月21日(金)	854	～	998	181	～	191	0.60	～	24.40
2月22日(土)	861	～	905	178	～	193	0.90	～	55.70
2月23日(日)									
2月24日(月)									
2月25日(火)	848	～	919	171	～	184	3.20	～	32.40
2月26日(水)	849	～	905	177	～	185	1.00	～	53.60
2月27日(木)	856	～	971	178	～	188	0.50	～	47.70
2月28日(金)	861	～	928	177	～	189	1.50	～	66.80

大東衛生株式会社
渡部　敏弘 （取締役　管理者）

産業廃棄物（焼却・廃油処理施設）の維持管理状況

1，（1）記録期間　　平成26年1月1日　～　1月31日

（2）焼却処理した産業廃棄物の種類及び数量

産業廃棄物の種類	廃油	汚泥	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　木くず 紙くず・動植物性残渣　他
処理量	126.920㎥	76.898㎥	87.402㎥

2，冷却施設、排ガス処理設備にたい積した　ばいじん除去

設備名	サイクロン	バグフィルター
除去日	作業運転中／毎日	作業運転中／毎日
除去方法	機械自動的	機械自動的

3，排ガス中のダイオキシン類　及び　ばい煙　濃度

採取位置	煙突内（地面から10m．）				
測定項目	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 濃度	ばい煙　濃度			
		窒素酸化物	硫黄酸化物	塩化水素	ばいじん
採取日	平成　25　年 6月26日	平成　25　年 6月26日	平成　25　年 6月26日	平成　25　年 6月26日	平成　25　年 6月26日
結果日	平成　25　年 7月5日	平成　25　年 7月2日	平成　25　年 7月2日	平成　25　年 7月2日	平成　25　年 7月2日
測定結果	2.1ng-TEQ ／㎥n	72ppm	6.4ppm	100mg/㎥N	0.002g/㎥N

大東衛生株式会社
渡部　敏弘（技術管理者）

産業廃棄物・焼却施設の維持管理状況

燃焼ガスの温度及び排ガス中の一酸化炭素濃度

2014年1月

測定項目	燃焼ガス温度 （℃）						一酸化炭素濃度（ppm）		
	二次燃焼室 800℃～			バグフィルター 入口			煙突内（地面から10m）		
1月1日(水)									
1月2日(木)									
1月3日(金)									
1月4日(土)									
1月5日(日)									
1月6日(月)	859	～	906	175	～	185	1.50	～	46.70
1月7日(火)	849	～	911	174	～	186	1.50	～	20.20
1月8日(水)	855	～	953	173	～	186	1.40	～	22.40
1月9日(木)	855	～	904	174	～	185	4.20	～	36.40
1月10日(金)	846	～	931	178	～	191	1.80	～	89.10
1月11日(土)	857	～	945	174	～	183	0.50	～	51.90
1月12日(日)									
1月13日(月)									
1月14日(火)	834	～	925	172	～	182	1.10	～	95.10
1月15日(水)	866	～	912	173	～	182	1.70	～	33.80
1月16日(木)	850	～	907	172	～	183	1.00	～	81.40
1月17日(金)	860	～	929	172	～	185	0.80	～	20.50
1月18日(土)	860	～	923	176	～	184	0.30	～	89.10
1月19日(日)									
1月20日(月)									
1月21日(火)	852	～	951	173	～	182	0.40	～	74.70
1月22日(水)	852	～	914	171	～	182	1.00	～	26.30
1月23日(木)	840	～	986	176	～	184	0.60	～	8.10
1月24日(金)	859	～	951	173	～	185	0.50	～	5.20
1月25日(土)	852	～	924	172	～	185	2.50	～	78.10
1月26日(日)									
1月27日(月)									
1月28日(火)	844	～	905	172	～	182	0.40	～	16.50
1月29日(水)	845	～	890	173	～	192	3.70	～	44.10
1月30日(木)	852	～	921	177	～	192	2.10	～	85.50
1月31日(金)	859	～	900	176	～	194	1.90	～	40.20

大東衛生株式会社
渡部 敏弘 （取締役 管理者）